

津山城イルミネーション・ライトアップ事業企画運営業務

に係る質問書兼意見書に対する回答

番号	資料名	頁	項目	質問・意見内容	回答
1	図 2 電源設備図	0	電気容量	各分電盤の電気容量をお教えください。	電気容量は下記のとおりです。 ただし、二ノ丸及び三ノ丸分電盤を使用するためには、三ノ丸分電盤のメーター申請・設置が必要です。 ○備中櫓の南西の分電盤：50A ○その他の分電盤：75A
2	仕様書	4	車両進入 (3) ③	資機材搬入出について、本丸、三の丸からとのことですが、進入可能な車両サイズ、重量等の規定はございますでしょうか。 例) 4tトラックNG 2tトラックOK など	2 tトラックまで進入可能です。
3	仕様書	—	津山市 所有資材	演出、ライトアップに使用可能な津山市様で所有しているLED、照明器具等はございますでしょうか。	貸出可能な器具等は、ございません。
4	仕様書	—	作業時間	設営、撤去における準備作業において、作業不可となる時間はございますでしょうか。 夜間作業は何時まで可能ですでしょうか。	原則 8:40～17:00 までですが、夜間作業が必要な場合は、事前に協議をお願いします。