

## 津山城イルミネーション・ライトアップ事業企画運営業務

## に係る質問書兼意見書に対する回答

番号	資料名	頁	項目	質問・意見内容	回答
1	仕様書	3	委託業務内容に係る案件	昨年度の飲食店の出店は何店舗だったのか。	<p>昨年の期間中(8/11～9/25)の実績は以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・8/20～8/21 6店舗</li> <li>・8/27～8/28 3店舗</li> <li>・9/3～9/4 5店舗</li> <li>・9/10 2店舗</li> <li>・9/17～9/18 2店舗</li> <li>・9/23～9/25 4店舗</li> <li>・その他、期間中とおしで1店舗</li> </ul>
2	仕様書	3	委託業務内容に係る案件	キッチンカー以外の出店は不可なのか？(屋台など)	委託者側ではテント等物品及び電源の用意ができないため、キッチンカーを推奨します。ただし、受託者側で物品や発電機などの用意ができるようなら可能です。
3	仕様書	5	本業務に従事するスタッフに係る業務	昨年度の警備の人数は。	平日1名、土日祝日はイベントに併せて増員しております。
4	図2 津山城(鶴山公園)電源設置図			どこの分電盤からは幾つの回路が取れるか？(例えば20A ブレーカー、15A ブレーカーがあり5回路とれます等)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○三ノ丸入口の分電盤：30A×8回路</li> <li>○備中櫓の南西の分電盤：15A×8回路</li> <li>○本丸北西及び二ノ丸北西の分電盤：30A×5回路</li> <li>○その他：30A×4回路</li> </ul>
5	図2 津山城(鶴山公園)電源設置図			各分電盤の最大容量	<p>電気容量は下記のとおりです。</p> <p>ただし、二ノ丸及び三ノ丸分電盤を使用するためには、三ノ丸分電盤のメーター申請・設置が必要です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○備中櫓の南西の分電盤：50A</li> <li>○その他の分電盤：75A</li> </ul>